

Věc. Revize stávajícího domovního a spotřebního rozvodu plynu

Jak vyplynulo z technické zprávy provedené v listopadu 2019 , byla provedena nad rámec této revize též kontrola připojení plynových sporáků v jednotlivých bytech. Bylo zjištěno, že připojení neodpovídá TPG 704 01, je propojeno gumovou hadicí, kterou je nevyhovující a je nutné (!!!) propojit protipožární flexi hadicí s odolností 650oC po dobu 30 minut.

Jak vyplývá z této zprávy, závady je **nutné odstranit do 15.ledna 2020.**

Po dohodě s technikem bude výměna hadic probíhat v pátek, dne 3.1.2020 v době od 17.00 do 20. 00 hod.

Výměna se týká následujících, níže uvedených bytů. Předpokládaná cena materiálu včetně montáže se bude pohybovat 1100-1300,-Kč za každý byt. Bude hrazeno technikovi v hotovosti

Žádáme Vás o potvrzení zájmu o hromadnou výměnu hadic a souhlas s daným termínem.

Mám zájem

Nemám zájem

Podpis

Byt č. 1 Ing.Pernica

Byt č. 2 pí.Fridrichová

Byt č.3 p.Malaník

Byt č.4. pí.Benčíková

Byt č. 5. pí.Miková

Byt č.6 pí.Puldová

Byt č.7 MUDr. Daňhelová

Byt č.8 . pí.Fabiánková

Byt č.9. Prof.Mikulášek

Byt č.13. Mgr.Pešáková

Byt č.14 Mgr.Gajdošová

Byt č.15. Ing.Dvořák

Byt č.. 18. JUDr. Holík

Byt č. 19. pí.Pouchlá

Byt č. 20 . pí.Fischerová

Byt č. 22 pí.Foltýnová

Ing.J. Dvořák, předseda výrobu SVJ Stojanova 6

Ing.J.Dvořák

Předseda výboru SVJ Stojanova 6